Izjava o lastnostih one2clean

Št. 00000-0000 Investitor_____ , Lokacija _____

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	**EN 12566-3: 2005 Mala biološka čistilna naprava one2clean**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod, v skladu s členom 11(4)	**one2clean 3 prebivalcev** **Tip, velikost in serijska številka se nahaja na plošči kontrolne enote**
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec	**Čistilna naprava za gospodinjske odpadne vode. Za dotoke do 150 l/prebivalca/dan in maksimalno obremenitvijo 0.06 kg/BPK_5 na prebivalca na dan. Max. dotok 0,45 m^3/dan.**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5)	**Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse Carl-Zeiss-Str. 2-6 79331 Teningen Germany**
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V	**Sistem 3**
6. **Priglašeni organ PIA (Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH)-NB1739-je opravil test učinkovitosti čiščenja male biološke čistilne naprave. Rezervoar Carat je bil preizkušen na trdnost,vodotesnost,vzdržljivost in ognje-odpornost, glej št. poročil Ognje-odpornost rezervoarja Carat XL je bila opravljena na Hoch test institute - NB 1508.**	
7. Rezultati preverjanja - lastnosti	

	Rezultati	Številka poročila.
Učinek čiščenja	KPK: 96,2 % 26 mg/l BPK_5: 98,6 % 5 mg/l NH_4-N: 99,0 % 0,4 mg/l N_{skupni}: 79,1 % 13 mg/ TSS: 98,6 % 6 mg/l	PIA2013-181B14
Vodotesnost	Ustreza	PIA2008-WD-AT0805-1027b
Trdnost-nosilnost	Ustreza	PIA2008-ST-AT0804-1019
Vzdržljivost	Ustreza	PIA2008-ST-AT0710-1020+DH
Ognje-odpornost	Razred E	PIA2013-FR-1306-1039

8.	**Lastnosti proizvoda so prepoznane v točki 1, 2 in so v skladu z lastnostmi - rezultati v točki 7. Ta izjava o lastnostih, se izdaja s polno odgovornostjo proizvajalca opredeljenega v točki 4.**

Čistilna naprava je izdelana in preizkušena v skladu z EN 12566-3:2005 in izpolnjuje vse zahteve konstrukcijskih materialov s smernicami 89/106/EGS, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2004/108/ES

Podpisano za in v imenu proizvajalca, ki ga zastopa:

ARMEX ARMATURE d.o.o.
Ljubljanska cesta 66
1295 Ivančna Gorica

Zdravko Skubic
Direktor podjetja

Kraj in datum, Ivančna Gorica, _____