

Novosti na področju graditve in vzdrževanja zaklonišč

Olga Andrejek

direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in načrtovanje



UPRAVA
REPUBLIKE
SLOVENIJE



ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ur. l. RS, št. št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) 59. člen določa, da je zaklanjanje ukrep zaščite in reševanja

- določila v zvezi z zaklonišči so od 64. - 68. člena**



Podzakonski predpisi

Uredba graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96 in 54/15.

Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Ur, l. RS, št. 17/98, 25/0038/01 in 66/06

Predlagane spremembe podzakonskih predpisov

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe graditvi in vzdrževanju zaklonišč

Pravilnik o normativih za zaklonišča za zaklanjanje prebivalstva do 24 ur

- osnutek sprememb in dopolnitev uredbe in osnutek pravilnika sta bila objavljena na eDemokraciji od 11. 10. do 11. 11. 2025
- pregled predlogov in priprava novega gradiva

Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

- **sprememba** – pogoji za obveznost gradnje zaklonišč v objektih, ki so namenjeni za javno zdravstveno službo, vzgojno varstvene in izobraževalne ustanove – **št. prebivalcev iz 10.000 na 5.000**
- zagotovljeni pogoji da bo država imela pregled nad stanjem in številom zaklonišč – poročanje občin obvezno
- postopki revizije jasnejši
- kriteriji za prekategorizacijo zaklonišč – podlaga URSZR za prekategorizacijo ali ukinitvev

Osnutek Pravilnika o normativih za zaklonišča za zaklanjanje prebivalstva do 24 ur

- **57. člen ZVNDN – iz leta 2006**
- **ščiti pred toplotnimi mehanskimi vplivi**
- s pravilnikom so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zaklonišča zgrajena do leta 2006 in način njihovega vzdrževanja
- cilj je, da namensko zgrajena zaklonišča ohranijo funkcijo zaklonišč
- čas zaklanjanja do 24 ur, ni RKB zaščite, oprema – nižji standard



Zahteve

- Minimalne zahteve za zapiralna sredstva
- Minimalne zahteve za zračenje
- Minimalne zahteve za električno napeljavo in razsvetljavo
- Osnovna oprema



- Upravljavec oziroma lastnik zaklonišča mora voditi knjigo vzdrževanja, v katero se vpisujejo podatki o lastniku in upravljavcu zaklonišča, o vzdrževanju, o tehničnih kontrolah, o opravljenih inšpekcijskih pregledih in ukrepih ob ugotovljenih pomanjkljivostih.
- Tehnična kontrola se izvaja vsakih 10 let in zajema naslednje preglede:
 1. pregled konstrukcijskih elementov zaklonišča,
 2. pregled zapiralne opreme in zapiralnih sistemov odprtin,
 3. pregled opreme zaklonišča,
 4. pregled sistema za zračenje (prisilno ali naravno),
 5. pregled električne napeljave in razsvetljave.



Hvala za pozornost.

Vprašanja

