



Fotografija Cerar

Kaj morate vedeti, če skladiščite nevarne tekočine

Od velikosti skladišča je odvisno, kakšne ukrepe morate izvajati, če skladiščite nevarne tekočine.

Antonija Božič Cerar, GZS-Služba za varstvo okolja



svetovalec

V Sloveniji obstaja več predpisov na področju skladiščenja nevarnih snovi. Če se pri opravljanju svoje dejavnosti srečujete tudi s skladiščenjem manjših količin nevarnih snovi oziroma kemikalij, vam Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/2009) nalaga določene obveznosti, ki jih morate izvajati.

Pri skladiščenju večjih količin nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah morate poznati tudi Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list št. 104/2009, 29/2010, 105/2010).

V skladu z uredbo je nepremična posoda že steklenica s prostornino do 5 litrov, plastenka ali plastičen sod s prostornino do 60 litrov, kovinska kanta s prostornino do 25 litrov ter kovinski ali plastični sod s prostornino 1.000 litrov.

Pred prvim polnjenjem skladišča morate izdelati načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami.

Kdaj se uredba ne uporablja?

Uredba se pri skladiščenju tekočin v nepremičnih posodah ne uporablja, če:

- je zmogljivost vašega skladišča manjša od 300 litrov in nevarne tekočine skladiščite v prekritih in zaprtih prostorih stavbe, z opremo, ki onemogoča iztekanje nevarnih tekočin v okolje, javno kanalizacijo ali tla;
- na kraju skladiščenja ne izvajate pretakanja nevarnih tekočin oziroma ne polnite ali praznite skladiščne posode;
- v skladišču začasno skladiščite nevarne tekoče odpadke in je njegova zmogljivost manjša od 5.000 litrov. Začasno skladiščenje lahko traja le 12 mesecev. Skladiščne posode na kraju ne polnite ali praznite, skladišče pa je opremljeno tako, da iztekanje nevarnih tekočin v okolje, javno kanalizacijo ali tla ni mogoče;
- skladiščite radioaktivne tekočine;
- skladiščite utekočinjen naftni plin.

Pri zgornjih izjemah morate upoštevati, da se v zmogljivost skladišča prištevajo vse skladiščene količine, če je v isti stavbi, kjer skladiščite svoje nevarne tekočine, več skladišč nevarnih tekočin, ki jih upravljajo tudi drugi upravljavci.

Če skladiščite več kot 10 m³ nevarnih tekočin

Skladišča nevarnih tekočin, kjer zmogljivost presega 10 m³, je treba prijaviti ministrstvu ne le pred začetkom njegove uporabe, ampak tudi ob prenehanju uporabe skladišča (rezervoarja oziroma seštevka rezervoarjev). Skladiščno posodo morate ob prenehanju uporabe izprazniti in očistiti.

Pred prvim polnjenjem skladišča morate izdelati načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami. Načrt mora med drugim vsebovati opis ukrepov za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v okolje in ravnanje ob morebitnem nenadzorovanem iztekanju nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev, nepremičnih posod, cevododov ali opreme za polnjenje oziroma praznjenje skladiščnih posod.

Voditi morate tudi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, iz katerega je razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču. Evidenco morate za posamezno koledarsko leto hraniti pet let.

Če skladiščite več kot 40 m³ nevarnih tekočin

Pri skladiščih z zmogljivostjo skladiščenja, večjo od 40 m³ nevarnih tekočin, boste morali zagotoviti tudi preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin. Preverjanje ukrepov obsega strokovni pregled, pri čemer mora izvajalec preverjanja imeti ustrezno akreditacijo. gg



Foto: Deposiphotos

Prijava na okoljske novice

